



Количество извещателей  
выбирается из условия:

суммарная индуктивность  $L_{\text{max}}$  - не более 2 мН

суммарная емкость  $C_{\text{max}}$  - не более 0,5 мкF

**ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА**