


## Пояснительная схема сигнализации и управления тушением на 4 направления



### ПРИМЕЧАНИЯ

- Управление тушением на 8 направлений осуществляется аналогично: Добавляются компоненты - блок БДУ4, и 4 зональных блока БДУ.
- Управление "поджигом" может осуществляться как с использованием реле ПУ-П (на рис.), так и при помощи реле приборов БРВУ или ППКП-П
- Табло "ГАЗ-УХОДИ" и "ГАЗ - НЕ ВХОДИ" могут подключаться к зональным БДУ, или через контакты реле приборов ПУ-П, ППКП-П, БРВУ (см. Схему на 1 направление тушения)